



XII CIRCOLO DIDATTICO "G. LEOPARDI"



- C.F C.M. FGEE01200C. 80005820719
Via P. Selicato n. 1 - 71122 FOGGIA
tel. 0881/633598 - 661362

fgee01200c@istruzione.it – fgee01200c@pec.istruzione.it
www.leopardifg.edu.it

ALLA SIG.RA SINDACA DEL COMUNE DI FOGGIA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FOGGIA – EDILIZIA SCOLASTICA

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

E P. C.

ALLA SIG.RA DIRIGENTE DELL'UST DI FOGGIA

ALLA SIG.RA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

AI SIGG. GENITORI

AL RSPP

ALLA RLS

ALLA ASPP

IL DIRIGENTE

VISTO il D. lgs. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. 81/2008;

VISTO il D. M. 18/12/1975 adottato dal Ministro per i LL. PP. di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione, in particolare il punto 5.3.11., che prevede che *"La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti quando all'esterno si verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne: temperatura 20°C ± 2°C"*;

DATO ATTO che la temperatura nel locale palestra, rilevata dal RSPP in data 01/12/2023 in tre punti diversi con apposita strumentazione tecnica, oscillava tra i 17,15 e i 17,26 gradi Celsius, mentre la temperatura esterna era pari a 18,43 gradi Celsius;

ATTESO che in questo periodo le temperature esterne sono di gran lunga inferiori a tali valori;

EVIDENZIATO che lo scorso anno scolastico, lo scrivente, con nota n. 683 del 27/01/2023, aveva chiesto al Comune di Foggia di ripristinare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento della palestra;

CONFERMATO che tale richiesta è rimasta inevasa, nonostante gli ulteriori solleciti inviati nel corrente anno scolastico, di cui alle note 7196 del 01/12/2023 e 7395 del 12/12/2023;

ACCERTATO che l'impianto non risulta tuttora funzionante;

CONSIDERATO che la tenera età degli alunni li espone a maggiore stress termico;

PRESO ATTO della necessità di tutelare la salute e l'incolumità di alunni e personale scolastico,

DISPONE

La chiusura del locale palestra con effetto immediato e la sospensione delle attività motorie fino al ripristino di condizioni termiche che rientrino nei parametri stabiliti dalla normativa citata in premessa.

Nelle more, i docenti di educazione motoria svolgeranno attività teorica in aula.

Il Dirigente
Fernando Fratta

